

Наш знак / Our ref. : 20.70.1
Датум / Date : 24.10.2023.г.
Ваш знак / Your ref. : 868-10/23 од 20.10.2023.г.
Телефони / Phones : 473 - 450
Телефакс / Fax : 471 - 484
Email: office@gasruma.rs

Јавно предузеће урбанизам и изградња
ул.27 октобра 7а
Рума

На основу Вашег захтева издаје се

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ
И ИЗГРАДЊА
Број 868-2/23
РУМА 27.10 2023 год.

ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА

у вези сагласности, података и услова за потребе израде Измена и допуна Плана генералне регулације Руме, како следи:

Постојеће стање гасне инфраструктуре:

ЈП Гас-Рума на подручју обухвата *Измена и допуна Плана генералне регулације Руме* има пројектовану и изведену дистрибутивну гасну мрежу и то:

1. Одорисану полиетиленску гасну мрежу радног притиска $p=1-4\text{bar}$ у свим улицама Руме, најчешће обострано (са припадајућим гасним прикључцима) са које је могуће извршити прикључење нових објеката из категорије породичног и вишепородичног становања те мале потрошње из категорије "остали" (правна лица), привредних и комуналних потрошача а који захтевају одорисан природни гас у капацитетима уобичајеним за ове објекте за намене грејања, припреме хране и топле санитарне воде и технологије. Поред овога постоји у обухвату планског подручја *Измена и допуна Плана генералне регулације Руме* и полиетиленска гасна мрежа радног притиска $p=1-4\text{bar}$ у Источној радној зони и то у свим улицама зоне за потребе привредних потрошача- правних и физичких лица.
2. Неодорисану челичну гасну мрежу радног притиска $p=6-12\text{bar}$ по правилу једнострану у коридору улица Индустијска до Риковог млина и даље у правцу Вогња и Стејановаца на једну и до А.Цесарца на другу страну, В.Назора, Павловачка, В.Дугошевића на једну и другу страну, Врдничка, М.Пијаде, М.Црњанског, И.Л.Рибара, Орловићева, З.Јовина, Главна, ЈНА, Ф.Клуза те ван обухвата планског подручја *Измена и допуна ПГР* крак ове мреже до асфалтне базе "Сремпута" и радне зоне "Румска петља". На ову мрежу прикључени су потрошачи из групе индустријско-комуналне потрошње за потребе технологије и грејања, како појединачног тако и даљинског. Са ове мреже је могуће извршити прикључење нових објеката из категорије веће индустријско-комуналне потрошње а који не захтевају одорисан гас (индустријске и комуналне котларнице, сушаре, асфалне базе и сл.).

Планиране значајније инвестиције гасне инфраструктуре:

ЈП Гас-Рума у Плану развоја дистрибутивног гасног система за период 2023.-2027.г има планирану дистрибутивну гасну мрежу и то:

1. Одорисану полиетиленску гасну мрежу радног притиска $p=6-10\text{bar}$ до насеља Церје, те мерно-регулациону станицу "Церје" и полиетиленску гасну мрежу радног притиска $p=1-4\text{bar}$ у целом насељу "Церје" са припадајућим прикључцима.
2. Одорисану полиетиленску гасну мрежу радног притиска $p=6-8\text{bar}$ у радној зони "Румска петља" са припадајућим прикључцима.
3. Одорисану полиетиленску гасну мрежу радног притиска $p=1-4\text{bar}$ у зонама насеља Рума: простор некадашње касарне, потес "Берак", потес "Борковац" са припадајућим прикључцима.

Услови за пројектовање

- За потребе израде *Измена и допуна Плана генералне регулације Руме* **важе сви за овакве намене применљиви технички услови** из ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА НЕСМЕТАНУ И БЕЗБЕДНУ ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ГАСОВОДИМА ПРИТИСКА ДО 16 BAR (Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС ", бр. 86/2015 од 14.10.2015.године, а ступио је на снагу 22.10.2015.г.

Трошкови издавања

Ослобођено плаћања трошкова издавања услова у складу са чл.47б Закона о планирању и изградњи.

Обрадио

Горан Дражић, дипл. маш. инж.

доставити:

1. наслову
2. архиви



вд Директор

Горан Неговановић