



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ са потпуном одговорношћу
ул.Орловићева бб, 22400 Рума

центра/фах:
(022) 479-622

дежурна служба
(022) 479-202

рекламације
(022) 475-202

e-mail:office@vodovod-ruma.co.rs сајт: <http://www.vodovod-ruma.co.rs/>
Т/р: 325-9500600056474-87 ОТП банка Србије А.Д. Н.Сад;
105-82008-94 АИК банка, 160-193379-96 Банка Интеса Београд
ПИБ 101341282 Мат.бр. 08099545



Дел. бр. 1983/1
Дана, 30.09.2024.год.

ОПШТИНА РУМА
Одељење за урбанизам и грађење
позив на број: ROP-RUM-30471-LOC-1/2024
(интерни број: 353-275/2024)

Предмет: Услови за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону инфраструктуру, потребних за изградњу асфалтне базе „ТВА 4000-warm RC PD 18“, категорије „Г“, класификационог броја 242002, у оквиру постојећег комплекса ”Сремпут” ДОО на к.п.бр.11297/20 к.о.Рума у Руми, укупне БРГП надземно новог објекта према ИДР-у 2.177,32 м2 (инвеститор: ”СРЕМПУТ” ДОО РУМА из Руме, Асфалтна база 1)

На основу Вашег захтева за издавање услова за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу а у сврху издавања Локацијских услова за предметне радове и Идејног решења бр.24-03 од септембра 2024.године израђеног од стране Предузећа за пројектовање ”ЛИМИС” ДОО из Руме, увидом у постојећу документацију, дајемо следеће податке и услове:

- Снабдевање будућег објекта санитарном водом и покривање пожарних потреба решити преко постојећег прикључка на насељску водоводну мрежу (што је и предвиђено Идејним решењем, тачка 0.7.Општи подаци о објекту и локацији – прикључци на инфраструктуру). Постојећи комплекс ДОО „Сремпут-а“ у Руми, Асфалтна база I, прикључен је на јавну водоводну мрежу преко водомера Ø100 (шифра потрошача 0006338).
- Одвођење отпадних вода санитарно хигијенског порекла из објекта извести зацевиеном мрежом до водонепропусне септичке јаме док се не стекну услови за повезивање на месну канализациону мрежу.
- За евентуалне технолошке отпадне воде, инвеститор на сопственој локацији мора предвидети предтретман истих до нивоа квалитета отпадних вода за упуштање у месну канализацију/водонепропусну септичку јаму а у складу Одлуке о одвођењу и пречишћавању отпадних вода (”Сл.лист општина Срема”, бр.36/2018).

Обрадила

Неда Марђељошки
Неда Марђељошки, дипл.инж.грађ.



Директор

Снежана Бањац
Снежана Бањац, дипл.хемичар